

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либнехта, 8а, 217-44-08

Управление надзорной деятельности
г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 тел. 228-53-71

Отдел надзорной деятельности муниципального образования «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. С Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52, ondek@mail.ru

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам

г. Екатеринбург ул. Радичева, 47а тел./факс 203-47-55, ogntr@ktb@mail.ru

Предписание № 1-431 (ПБ)/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Начальнику Управления образования Администрации города Екатеринбурга Умниковой Евгении Леонидовне тел. 371-27-37, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназия № 161, директору МБОУ гимназия № 161 Соломееву Николаю Николаевичу тел. 267-29-08

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, физического, юридического индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганнина Михаила Михайловича № 1-431 (ПБ) от «16» октября 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «22» октября 2014 года по «31» октября 2014 года проведена плановая выездная проверка главным специалистом отделения надзорной деятельности (по Ленинскому и Верх - Исетскому районам МО «город Екатеринбург») ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по Свердловской области Киселевым А.А. территории и здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 161, расположенного по адресу: г. Екатеринбург бул. Денисова Уральского д. 9 «А».

совместно с ответственной за пожарную безопасность МБОУ гимназия № 161 Кузнецова Надежда Михайловна тел. 908-902-07-30

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ ч.1 ст.46 «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям: - защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; - охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; - предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей; - обеспечения энергетической эффективности» ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83 «Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения»	01.06.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист отделения надзорной деятельности (по Ленинскому и Верх-Исетскому

районам МО «город Екатеринбург»)

ОНД МО «город Екатеринбург»

ГУ МЧС России по СО Киселев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество гос. инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«31» октября 2014 г.

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99, УНД УРЦ МЧС России (343) 371-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99


(должность, фамилия, имя, отчество)